

Returadresse:

Land By og Kultur, Vej og Park
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Havklit Grundejerforening
Jyllandsgade 26
7600 Struer

Sagsbehandler
Mikkel Bæk
E-post
hoeringssvar.gravetilladelser@rksk.dk
Dato
12. marts 2025
Sagsnummer
25-006612

Havklitvej - Høringsbrev vedr. nedgravning af el-ledning på privatfællesvej udlagt i Havklit Grundejerforening

I forbindelse med nedgravning af ny el-ledning, har RAH ansøgt om tilladelse til at nedgrave el-ledning i den private fællesvej, der er udlagt på matrikler underlagt Havklit Grundejerforening.

Arbejdet forventes udført i perioden fra den 25. marts 2025 – 30. juni 2025.

Ifølge Privatvejslovens §67-70 skal ledningsejer, her RAH søge opgravningstilladelse til el-ledning på Havklitvej, stamvej + stikveje.

Der skal graves nye kabler ned og sættes nye kabelskabe, en enkelt station udskiftes også.

Kablerne presses under sideveje i rør. Kablerne graves ned i yderrabatten og kabelskabene udskiftes, hvor de eksisterende står.

Det, at arbejdet bliver udført, er en bestemmelse truffet af kommunalbestyrelsen jf. Privatvejsloven §67.

Ifølge Forvaltningsloven §19 er du som ejer/medejer til berørt matrikel part i sagen, og skal derfor høres omkring udførelse af arbejdet og retableringskrav.

RAH, der ejer ledningen, forbeholder sig ret til fejlretning på akutte brud på ledningen, uden at indhente tilladelse jf. privatvejslovens §67 stk. 3.

I en gravetilladelse opstiller Ringkøbing-Skjern Kommune en række vilkår, der betinger, hvordan arbejdet skal udføres. Vilkårene skal sikre, at arbejdet udføres efter gældende normer og regler samt sikre, at retableringen er udført korrekt. Disse vilkår er beskrevet nederst i dette dokument.

Ledningsejeren indkalder Ringkøbing-Skjern Kommune til en gennemgang og besigtigelse af vejen, inden arbejdet starter. Der vil igen ved arbejdets afslutning blive afholdt en gennemgang for at sikre, at arealerne bliver afleveret på en tilfredsstillende måde, og som minimum bliver afleveret med samme funktionsdygtighed, som før arbejdet begyndte.

Hvis du som ejer af matriklen, hvor på den private fælles vej er udlagt, har indsigelser til placering af kabelskabe eller ændringsforslag til de stillede vilkår, bedes du kontakte Ringkøbing-Skjern Kommune, inden svarfristen udløber.

Svarfristen er på 2 uger regnet fra modtagelsesdatoen af dette brev, hvorefter Ringkøbing-Skjern Kommune vil vurdere eventuelle indsigelser og træffe en afgørelse.



Indsigelser eller ændringsforslag sendes til:

- Ringkøbing-Skjern Kommune
Mikkel Bæk
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing
E-mail: hoeringssvar.gravetilladelser@rksk.dk

Den vejtmæssige afgørelse kan klages til Vejdirektoratet, hvis klagen angår retslige spørgsmål.:

- Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V
E-mail: VD@VD.dk

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt dig. Hvis der ingen kommentar til de vilkår der er fremsendt modtages, så vil der ikke blive sendt en afgørelse ud.

Vist nedenfor er:

Bilag A

Vilkår der vil blive opstillet i gravetilladelsen, se nederst i dette brev

Bilag B

Havklitvej.pdf

Venlig hilsen

Mikkel Bæk
Vej ingeniør

Bilag A

Vilkår, som Ringkøbing-Skjern Kommune opstiller i gravetilladelsen

Specifikke vilkår

Der må ikke arbejdes i området på udenfor følgende tidsrum:

Før kl. 7.00 og efter kl. 18.00

Afmærkning udføres iht. til godkendte skilteplan, og afmærkning i arbejdsområde udføres iht. "Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv."

Ledningsejer skal i fornødent omfang orientere offentligheden, herunder berørte beboere, butikks- og erhvervsdrivende mv. om arbejdets igangsættelse, forventet arbejdsperiode, støjniveauer, samt evt. restriktioner for adgangen til ejendommene, jf. standardvilkår §13. Alle klager og indsigelser over gravearbejdet skal tillige sendes til vejmyndigheden. Orienteringen skal ske ved skriftlig meddelelse til grundejere eller grundejerforeninger/vejlaug senest 5 dage før arbejdet påbegyndes. Ledningsejeren skal sørge for, at adgangsforholdene til ejendomme langs vejen berøres mindst muligt under arbejdet. Der skal som minimum være adgang for gående til ejendommen og mulighed for at afhente affald fra denne. Vejmyndighedens gravetilladelse i denne sag fritager ikke ansøgeren fra at indhente de nødvendige tilladelser fra andre myndigheder eller fra private grundejere, hvis dette måtte være nødvendigt.

Der skal i god tid inden arbejdet påbegyndes fremsendes en detailtidsplan på følgende mailadresser:

Beredskabet: post@brmv.dk

Falck: falckbrandvagtcentral@falck.dk

Affald og Genbrug: affald-genbrug@rksk.dk

Samt laves aftale med Affald Genbrug om afhentning af affald.

Forinden opgravningen påbegyndes, skal ledningsejeren sørge for, at der indkaldes til besigtigelse af vejen, jf. Standardvilkårs §6, stk. 6. Aftale om afholdelse af vejsyn kan ske ved henvendelse til vejmyndigheden på e-mail michael.larsen@rksk.dk eller på mobilnr. 2034 3858. Vejens tilstand forudsættes dokumenteret med fotografier eller videooptagelser.

Traceet lægges ved vejalens bagkant, dog minimum 1 mtr. fra vejkassen. Kan dette ikke lade sig gøre, reableres ledningsgraven som vejkasse jf. DS475 7.1. På strækninger hvor der er etableret vejgrøft, lægges traceen bag grøftens bagerste kronekant. Traceet skal placeres i ansøgte side på hele strækningen, ændring af side skal aftales med vejmyndigheden.

For at undgå unødvendigt mange opgravninger af vejarealet til gene for tilstødende lodsejere og til hinder for fremkommeligheden, skal indehaveren af denne tilladelse tåle, at andre får tilladelse til at udnytte samme opgravning til at udføre egne arbejder i eller over vejarealet inden for det i tilladelsen fastsatte tidsrum. Jf. Vejlovens §76 stk. 2.5.

Placering af kabelskabe, -brønde og -søjler i vejarealet og udformningen af disse skal aftales med vejmyndigheden på e-mail mikkel.baek@rksk.dk eller telefon 22122765. Skabene skal så vidt muligt placeres sammen med eksisterende skabe, således at forside og overkant flugter. Forinden placering skal berørte lodsejere have lejlighed til at gøre sig bekendt med udformningen og placeringen. Skabe

må ikke placeres, så de er i vejen for eventuelle udvidelser af indkørsler.

Hvis der sættes kabelskabe, -brønde og -søjler i et ledningstracé skal det fremgå af graveansøgningen.

Ved retablering af ledningsgrave i vejaksen, skal denne genopbygges efter de til enhver tid gældende normer og regler afsluttet med stabilgrus, SG kval.2, jf. AAB pkt. 2 med lagtykkelse som eksisterende, dog min. 20 cm.

Faste vilkår

Denne tilladelse gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Trafikministeriets standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje af december 2011 (i det følgende benævnt Standardvilkår), samt de i standardvilkår §15 nævnte normer og forskrifter. Nedenfor er de væsentligste af disse bestemmelser gengivet og uddybet.

Anvendte forkortelser: DS=Dansk standard 475 "Norm for etablering af ledningsanlæg i jord",

Vejregler: U&A=Udbud og Anlægsforskrifter for "Ledningsgrave", AAB=Almindelig arbejdsbeskrivelse, SAB-P=Paradigme for særlig arbejdsbeskrivelse.

Denne tilladelse er kun gyldig for arealer, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune er vejmyndighed. Gravetilladelse fra vejmyndigheden/vejbestyrelsen er påkrævet på offentlige veje og private fællesveje, der administreres efter reglerne i privatvejslovens afsnit III om private fællesveje i byområde. Tilladelse til opgravning i private fællesveje på landet, der administreres efter privatvejslovens afsnit II, er et mellemværende mellem ledningsejeren og den private vejejer jf. standardvilkår §2.

Vejmyndigheden kan inddrage denne tilladelse, såfremt ledningsejer ikke overholder vilkårene i tilladelsen, og ikke følger vejmyndighedens påbud og anvisninger eller har givet falske oplysninger i ansøgningen jf. Standardvilkår §9.

Tilladelsen gives i henhold til lov om Private fællesveje §67 til §70c på betingelse af, at ledningsejer selv afholder fremtidige udgifter til flytning/forstærkning af ledning (gæsteprincippet) jf. vejlovens §77 Privatvejsloven §70.

Den for projektet udarbejdede tidsplan skal overholdes. Hvis dette ikke er muligt, kan der søges om forlængelse af gravetilladelsen.

For at påføre omgivelserne samt vejarealets øvrige brugere færrest mulige gener skal arbejdet udføres kontinuerligt, det vil sige, at arbejdet indenfor normal arbejdstid, kun kan afbrydes på grund af vejrlig. Såfremt arbejdsstedet forlades af anden årsag skal udgravningen være lukket og belægningen retableret.

I henhold til "Lov om forurennet jord", kapitel 6, §50, skal opgravede materialer, der ikke genindbygges på samme sted anmeldes af ledningsejeren til Ringkøbing-Skjern Kommune. Skema findes på kommunens hjemmeside www.rksk.dk (Søgeord "forurennet jord")

Såfremt der sker afvigelser i forhold til det ansøgte, skal der straks gives besked til vejmyndigheden.

Arbejds- og graveareal skal som minimum være retableret til nuværende stand senest i forbindelse med færdigmeldingen. Skelpæle, MV-blokke og fikspunkter, der beskadiges under arbejdets udførelse, skal retableres af en praktiserende landinspektør uden udgift for vejmyndigheden. Kantpæle/km. plader, der flyttes eller beskadiges under arbejdet skal indmeldes til vejmyndigheden, hvorefter denne genetablerer kantpælen/km. pladen for ledningsejers regning jf. Standardvilkår §14.

Arbejdet skal færdigmeldes til kommunen snarest efter arbejdets afslutning, dvs. senest 5 arbejdsdage efter færdiggørelsen af arbejdet, jf. Standardvilkår §18 stk. 2.

Inden færdigmelding forudsætter vejmyndigheden:

- at der er ryddet op på arbejdsarealet
- at vejmarkering er reableret (også ved arbejder, der er midlertidig færdigmeldte pga. af manglende slidlag)
- at der er fjernet sten og andre fremmedlegemer
- at græsarealet er tilsået med græsfrø
- at asfalt/fliser er rengjort
- at rendestensbrønde er tømt
- at affald og materialer er fjernet
- at ledningsejer har kontrolleret og godkendt entreprenørens arbejde

Du kan klage over denne afgørelse til Vejdirektoratet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Vejdirektoratet kan i forbindelse med behandling af en klage tage stilling til, om afgørelsen er lovlig.

Direktoratet kan derimod ikke tage stilling til kommunens vurdering (skøn) indenfor lovens rammer.

Klagefristen er 4 uger fra du har modtaget denne afgørelse. Du skal først have udnyttet din mulighed for at klage til Vejdirektoratet, før du kan anlægge retssag ved domstolene.

Klagen sendes til:

- Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V
E-mail: VD@VD.dk

Evt. klage skal indgives inden arbejdet påbegyndes, ellers betragtes gravetilladelsen som accepteret.

